



## Certificado AENOR de Producto



042/001170

AENOR certifica que la organización

### PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

con domicilio social en CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI  
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

suministra **Cable con resistencia intrínseca al fuego, destinado a circuitos de seguridad, con aislamiento polietileno reticulado y cinta de mica y cubierta de poliolefina, conductor flexible (0,6/1kV).**

conforme con UNE 211025:2020

Designación RZ1-K (AS+)  
Marca Comercial PRYSMIAN [SAP] AFUMEX CLASS FIRS 1000 V  
Limitación De 1x2,5 mm<sup>2</sup> a 1x500 mm<sup>2</sup>; De 2x1,5 mm<sup>2</sup> a 2x35 mm<sup>2</sup>;  
De 3x1,5 mm<sup>2</sup> a 3x35 mm<sup>2</sup>; De 4x1,5 mm<sup>2</sup> a 4x240 mm<sup>2</sup>; 4x25+1x16 mm<sup>2</sup>;  
De 5x1,5 mm<sup>2</sup> a 5x50 mm<sup>2</sup>;

Resistencia al Fuego PH 120

Centro de producción P.I. CAN VINYALET, 2  
08130 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 042.01.

Este certificado anula y sustituye al 042/001170, de fecha 2022-06-13

Fecha de primera emisión 2022-06-13  
Fecha de modificación 2022-06-23  
Fecha de expiración 2027-06-13



  
Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General



## AENOR Product Certificate



042/001170

AENOR certifies that the organization

### PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

registered office CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI  
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

supplies **Cable with intrinsic resistance to fire, intended for use in emergency circuits, insulated with XLPE and mica tape; polyolefin sheathed; flexible conductor (0,6/1kV).**

in compliance with UNE 211025:2020

Designation RZ1-K (AS+)  
Trade Mark PRYSMIAN [SAP] AFUMEX CLASS FIRS 1000 V  
Restriction From 1x2,5 mm<sup>2</sup> to 1x500 mm<sup>2</sup>; From 2x1,5 mm<sup>2</sup> to 2x35 mm<sup>2</sup>;  
From 3x1,5 mm<sup>2</sup> to 3x35 mm<sup>2</sup>; From 4x1,5 mm<sup>2</sup> to 4x240 mm<sup>2</sup>;  
4x25+1x16 mm<sup>2</sup>; From 5x1,5 mm<sup>2</sup> to 5x50 mm<sup>2</sup>;

Resistance to Fire PH 120

Production site P.I. CAN VINYALET, 2  
08130 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA (Barcelona - Spain)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 042.01.

This certificate supersedes 042/001170, dated 2022-06-13

First issued on 2022-06-13  
Modified on 2022-06-23  
Validity date 2027-06-13



Rafael GARCÍA MEIRO  
Chief Executive Officer