

AENOR

Certificado AENOR de Producto Cables eléctricos de distribución



075/000034

AENOR certifica que la organización

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

con domicilio social en	CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI 08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)
suministra	Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. Sin propiedades especiales ante la reacción al fuego.
conforme con	UNE-HD 620-10E:2012/1M:2020
Designación	RHZ1-OL Al RHZ1-20L Al
Marca Comercial	PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI 08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 075.02.
	Este certificado anula y sustituye al 075/000034, de fecha 2020-07-24
Fecha de primera emisión	2006-10-31
Fecha de modificación	2022-01-31
Fecha de expiración	2027-01-27

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto Cables eléctricos de distribución

075/000034

Anexo al Certificado

Marca Comercial PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE

Designación	Tensión de Servicio U ₀ /U (Um)	Limitación	Tipo	Obturación longitudinal
RHZ1-OL Al	6/10 (12) kV; 8,7/15 (17,5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-1	En pantalla (OL)
RHZ1-20L Al	6/10 (12) kV; 8,7/15 (17,5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-1	En conductor y pantalla (20L)

Fecha de primera emisión 2006-10-31
Fecha de modificación 2022-01-31
Fecha de expiración 2027-01-27

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR275

AENOR

AENOR Product Certificate Electric distribution cables



075/000034

AENOR certifies that the organization

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

registered office CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

supplies Medium Voltage Power Distribution electric cable, XLPE insulated and PO
sheathed. Without special reaction to fire characteristics.

in compliance with UNE-HD 620-10E:2012/1M:2020

Designation RHZ1-OL Al
RHZ1-20L Al

Trade Mark PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE

See annex for more information.

Production site CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has
verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR
performs these tasks periodically while the Certificate has not been
cancelled, in accordance with Specific Rules RP 075.02.

This certificate supersedes 075/000034, dated 2020-07-24

First issued on 2006-10-31
Modified on 2022-01-31
Validity date 2027-01-27

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

Original Electronic Certificate

AENOR

AENOR Product Certificate Electric distribution cables

075/000034

Annex to Certificate

Trade Mark PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE

Designation	Rated Voltage U ₀ /U (Um)	Restriction	Type	Longitudinal obturation
RHZ1-OL Al	6/10 (12) kV; 8,7/15 (17,5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-1	Screen (OL)
RHZ1-20L Al	6/10 (12) kV; 8,7/15 (17,5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-1	Conductor and screen (20L)

First issued on 2006-10-31
Modified on 2022-01-31
Validity date 2027-01-27

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Product certification body accredited by ENAC, number 1/C-PR275