



Certificado AENOR de Producto



075/000116

AENOR certifica que la organización

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

con domicilio social en CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

suministra **Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. No propagador del incendio y con baja emisión de humos y gases ácidos y corrosivos.**

conforme con UNE-HD 620-10E:2012/1M:2020

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.

Este certificado anula y sustituye al 075/000116, de fecha 2022-01-31

Fecha de primera emisión 2011-12-01

Fecha de modificación 2022-10-24

Fecha de expiración 2027-01-27

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado AENOR de Producto

075/000116

Anexo al Certificado

Designación	Marca Comercial	Tensión de Servicio Uo/U (Um)	Limitación	Tipo	Obtención longitudinal
RHZ1-OL (AS) AL - 12/20 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	12/20 (24) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ²	10E-5	En pantalla (OL)
RHZ1-OL (AS) AL - 18/30 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	18/30 (36) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x240 mm ² .	10E-5	En pantalla (OL)
RHZ1-2OL (AS) AL - 12/20 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	12/20 (24) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² .	10E-5	En conductor y pantalla (2OL)
RHZ1-2OL (AS) AL - 18/30 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	18/30 (36) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x240 mm ² .	10E-5	En conductor y pantalla (2OL)

Fecha de primera emisión 2011-12-01
Fecha de modificación 2022-10-24
Fecha de expiración 2027-01-27





AENOR Product Certificate



075/000116

AENOR certifies that the organization

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

registered office	CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI 08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)
supplies	Medium Voltage Power Distribution electric cable, XLPE insulated and PO sheathed. Non fire propagating and low emission of smoke and gasses acid and corrosive.
in compliance with	UNE-HD 620-10E:2012/1M:2020
References	Specified in Annex to the Certificate
Production site	CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI 08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)
Certification scheme	In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 75.02.
	This certificate supersedes 075/000116, dated 2022-01-31
First issued on	2011-12-01
Modified on	2022-10-24
Validity date	2027-01-27

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer





AENOR Product Certificate

075/000116

Annex to Certificate

Designation	Trade Mark	Rated Voltage U ₀ /U (Um)	Restriction	Type	Longitudinal obturation
RHZ1-OL (AS) AL - 12/20 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	12/20 (24) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ²	10E-5	Screen (OL)
RHZ1-OL (AS) AL - 18/30 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	18/30 (36) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x240 mm ² .	10E-5	Screen (OL)
RHZ1-2OL (AS) AL - 12/20 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	12/20 (24) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² .	10E-5	Conductor and screen (2OL)
RHZ1-2OL (AS) AL - 18/30 kV	PRYSMIAN CNE VOLTALENE / PRYSMIAN CNE AFUMEX	18/30 (36) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x240 mm ² .	10E-5	Conductor and screen (2OL)

First issued on 2011-12-01
Modified on 2022-10-24
Validity date 2027-01-27

