

Zertifikat Certificate

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 60173155 0001

Berichtsnummer Report No.:

21185740 005

Genehmigungsinhaber License Holder:

PRYSMIAN S.p.A.
Via Chiese 6
20126 Milano MI
Italy

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

3 Fertigungsstätten auf Folgeseiten
Listing of 3 factories on following pages

Prüfzeichen Test Mark:


Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111276298

Geprüft nach Tested according to:

IEC 62930:2017
EN 50618:2014

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Kabel

Product:
Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Cross section: 4,00mm²; 6,00mm²; 10,00mm²; 16,00mm²; 25,00mm²
 Rated Voltage: AC (U0/U) 1,0/1,0kV
 DC 1,8 kV
 Conductor-conductor and conductor-earth |
 Max. permitted voltage: DC 1,8 kV
 Ambient temperature: -40°C to +90°C
 Max. conductor temp.: 120°C (for 20.000h)
 Material of insulation: cross linked compound
 Material of sheat: cross linked compound
 Color of sheat: Black (red on customer demand)

Gültig ab:

2023-10-24

Valid from:
Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum:

2023-10-24

Date of issue:

A. Dolya



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60173155 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

21185740 005

Produkt *Product:* Kabel**Modell** *Type:***Bezeichnung** *Designation:*

Cable (Electric Cables for Photovoltaic Systems)

Code designation (EN 50618): H1Z2Z2-K

Code marking (IEC 62930) : 62930 IEC 131

Type designation : EXZHELLENT Class SOLAR

Trademark : General Cable



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:
R 60173155 0001

Berichtsnummer Report No.:
21185740 005

Produkt Product:
Kabel

Fertigungsstätten Factories:

- 1 GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS S.L.
(Prysmian Group)
CL. Del Metall 4
(Pol. Can Sucarrats)
08630 Abrera
Spain
- 2 Prysmian Cables Spain S.A.
Calle Can Vinyalets 2
08130 Santa Perpetua de Mogoda
Spain
- 3 General Cable Celcat, Energia
e Telecomunicações, S.A
Avenida Marquês De Pombal 36/38
Morelena
2715-055 Pero Pinheiro
Portugal

